# Préfecture de Côte d'Or - ARS Bourgogne Franche Comté

## Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 15 janvier 2026

## Unité de gestion: IS SUR TILLE

## Exploitant: SAUR (CHALON)

Date prélèvement et mesures de terrain : 07 janvier 2026 à 10h30.
Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

Nom et type d'installation:
IS SUR TILLE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: BOURG - IS-SUR-TILLE
Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE

Code du point de surveillance: 0000001039 | Code installation: 000973 | Numéro de prélèvement: **00175705**

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01

02100175705

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de l'eau | 6,0 | °C | | 25 | | |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Chlore libre | 1,02 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 1,10 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 1 | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 1 | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,50 | NFU | | 2 | | |
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de mesure du pH | 19,1 | °C | | | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7,5 | unité pH | 6,5 | 9 | | |
| Titre alcalimétrique complet | 25,15 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 26,9 | °f | | | | |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Chlorures | 6,0 | mg/L | | 250 | | |
| Conductivité à 25°C | 532 | µS/cm | 200 | 1 100 | | |
| Sulfates | 8,8 | mg/L | | 250 | | |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | | | |
| Carbone organique total | 1,25 | mg(C)/L | | 2 | | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | 0,1 | | |
| Nitrates (en NO3) | 18,7 | mg/L | | | | 50 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | | | 0,5 |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL) | | | | 0 |
| **SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Bromoforme | <1,0 | µg/L | | | | 100 |
| Chlorodibromométhane | <1,0 | µg/L | | | | 100 |
| Chloroforme | 3,8 | µg/L | | | | 100 |
| Dichloromonobromométhane | 1,9 | µg/L | | | | 100 |
| Trihalométhanes (4 substances) | 5,70 | µg/L | | | | 100 |

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01